

## ETABLISSEMENTS INSTALLES DANS UN BATIMENT

Types d'établissement		Décompte du public	Effectif au-dessous duquel l'établissement est en 5 <sup>ème</sup> catégorie		
			Sous-sol	étages	total
<b>J</b>	Structure d'accueil personnes âgées et personnes Handicapées	Elément de calcul fixés à l'article J			100 ou 20lits
<b>L</b>	Salles d'audition de conférence, de réunion, de spectacle, ou à usages multiples	Elément de calcul fixés à l'article L3 distinguant : <ul style="list-style-type: none"> <li>les salles d'audition, de conférence, de réunion, de quartier ou réservées aux associations ;</li> <li>les autre salles</li> </ul>	100		200
			20		50
<b>M</b>	Magasins de vente  Centres commerciaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>(sur 1/3de la surface) : Rdc, 2pers/m<sup>2</sup> ;</li> <li>ss-sol, 1pers/m<sup>2</sup> ; 1<sup>er</sup> étage, 1pers/m<sup>2</sup></li> <li>2<sup>e</sup> étage 1pers/2m<sup>2</sup> ; autres étages, 1pers/5m<sup>2</sup></li> <li>Mails : 1pers/5m<sup>2</sup> de leur surface totale.</li> <li>Locaux de vente : comme pour les magasins, sauf pour les boutiques&lt;300m<sup>2</sup> : 1pers/2m<sup>2</sup>(sur le 1/3 de leur surface)</li> </ul>	100	100	200
<b>N</b>	Restaurants, cafés, bars , brasseries	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zone à restauration assise : 1pers/m<sup>2</sup></li> <li>Zone à restauration debout : 2pers/m<sup>2</sup></li> <li>Files d'attente : 3pers/m<sup>2</sup></li> </ul>	100	200	200
<b>O</b>	Hôtels, pensions de famille	Nombre de personnes pouvant occuper les chambres			100
<b>P</b>	Salles de danse, salles de jeux	4pers/3m <sup>2</sup> de la surface de la salle déduction faite des estrades et aménagements fixes(billards exceptés)	20	100	120
<b>R</b>	Etablissements d'enseignement et colonies de vacances	Déclaration écrite du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ecoles maternelles</li> <li>Autres établissements d'enseignements, internats</li> <li>Colonies de vacances</li> </ul>	Interdit		Rdc 100
			100	100	200 20
<b>S</b>	Bibliothèques, centres de documentation	Déclaration écrite du chef d'établissement ou du maître d'ouvrage.	100	100	200
<b>T</b>	Salles d'exposition à vocation commerciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Occupation temporaire : 1pers/m<sup>2</sup></li> <li>Occupation permanente : 1pers/9m<sup>2</sup></li> </ul>	100	100	200
<b>U</b>	Etablissements de soins	Eléments de calcul fixés à l'article U2			100 ou 20lits
<b>V</b>	Etablissements de culte	1pers/siège ou/0.50m de banc, ou 2pers/m <sup>2</sup> de surface réservée aux fidèles	100	200	300
<b>W</b>	Administrations, banques, bureaux	Locaux aménagés : 1pers/10m <sup>2</sup> accessibles au public.	100	100	200
		Locaux non aménagés : 1pers/100 m <sup>2</sup> de plancher			
<b>X</b>	Etablissements sportifs couverts	Déclaration écrite du maître d'ouvrage. Eléments de calcul fixés à l'article X2	100	100	200
<b>Y</b>	Musées	1pers/5m <sup>2</sup> de salle accessible au public	100	100	200

Les nombres des colonnes sous-sol, étages et total ne se cumulent pas : la limite est atteinte dès que l'un des nombres est atteint ; la colonne étage concerne l'effectif en étages, galeries et autre ouvrages en surélévation ; au-dessous de ces seuils , les dispositions techniques générales et particulières ne sont pas applicables et l'établissements est classé alors en 5<sup>ème</sup> catégorie.

## ETABLISSEMENTS SPECIAUX

Types d'établissement		Décompte du public	Effectif au-dessous duquel l'établissement est en 5 <sup>ème</sup> catégorie		
			Sous-sol	étages	total
<b>EF</b>	Etablissements flottants	Dossier technique constructeur	Pas de 5 <sup>ème</sup> catégorie		
<b>GA</b>	Gares (chemins de fer, téléphériques, remonte pentes...)	Eléments de calcul fixés aux articles GA2 et GA3			200
<b>OA</b>	Hôtels-restaurants d'altitude	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hôtels : nombre de personnes pouvant occuper les chambres</li> <li>• Restaurants : éléments de calcul propres au type N</li> </ul>			20
<b>PA</b>	Etablissements de plein air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclaration du maître d'ouvrage.</li> <li>• Eléments de calcul fixés à l'article PA2</li> </ul>			300
<b>PS</b>	Parcs de stationnement couverts	Circulaires du 3 mars 1975 et du 4 novembre 1987			
<b>SG</b>	Structures gonflables	Eléments de calcul fixés à l'article SG2 limité à 1pers/m <sup>2</sup>	Pas de 5 <sup>ème</sup> catégorie		
<b>CTS</b>	Chapiteaux tentes et structures	Eléments de calcul fixés suivant le type d'activités à l'article CTS2			50
<b>REF</b>	Refuges de montagne	Nombre de places de couchage	Sans objet		